

चुक् सिताना झालेल्या त्रासा बदल मनस्तापापोटी रु.१०००० मजूर करावे. बेकायदशीर आकारलेले ज्यादाचे बिल ४.४२.१६१.६० व्याजासह रद्द करावे ही विनंती.

गैरअर्जदार महावितरण तर्फे असे कथन केले २७१४७ युनीट ची assessment भरारी पथक उस्मानाबादच्या स्थळतपासणी अहवालानुसार meter display बंद असल्याने Electricity Act 2003 कलम 126 नुसार दिली. त्यावरती ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनुसार पत्र क्रमांक २२३ दि.१७.०५.२०१६ रोजी कळवीण्यात आले. या ग्राहकाच्या कनेक्शन साईट वरती त्यांचे प्रतिनिधी उपलब्ध नसतात त्यामुळे ग्राहकाने केलेली sop ची मगणी मला मान्य नाही व दिलेले बिल बरोबर असुन ते दुरुस्त करण्याचे प्रश्न येत नाही. विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यानंतर सदर कनेक्शनचा वापर करण्यासाठी केलेला डिझेल वरील खर्च आम्हाला मान्य नाही सदरचे मागणी रद्द करावी.

अर्जदार यांनी असे कथन केले की आमचे प्रतिनिधी जाग्यावर हजर नसतात त्यामुळे महावितरणने disconnection notice दिली नाही वास्तवीक पाहता त्यांनी नोटीस काढलीच नाही व तसा प्रयत्न ही केला नाही. जर ग्राहक प्रतिनिधी जाग्यावर नसला तर Electricity Act 2003 नुसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. शवरुन त्यांनी Electricity Act 2003 उल्लंघन केले आहे.

गैरअर्जदार यांचे पत्र क्र.se/Osmanabad/ts/११३३ दि.२०.०२.१७ व - जा.क/उ.का.अ./वाशी/लेखा./८७७ दि.१४.०२.२०१७ व ग्राहक अर्जदार यांची अ फॉर्ममधीन ०३.०१.२०१७ रोजीच्या तक्रारीमध्ये नमुद केलेनुसार मंचाने दिनांक १७.०५.२०१७ रोजी Intreim order दिली यानुसार अर्जदार यांनी रु.११०५४० रुपये भरल्याने दिनांक २४.०७.२०१७ रोजी अर्जदार ग्राहकाचा विद्युत पुरवठा चालु करुन देण्यात आला. त्याच बरोबर सदर ग्राहकाचा meter हा L&T Meter manufacturing company कडे analysis करण्यासाठी पाठविला होता. गैरअर्जदारातर्फे सदर analysis report दिनांक १२.१०.२०१७ रोजी चौकशी मध्ये सादर करण्यात आला.

गैरअर्जदार महावितरण तर्फे उपकार्यकारी अभियंता श्री शेंद्रे यांनी असे कथन केले की दि.११.१०.२०१७ ते १२.१०.२०१७ या २४ तासा मध्ये ग्राहकाचे रिडींग ५८०५ व ५९०५ असे होते यावरुन सदर ग्राहकाचा वापर सरासरी वापर १०० युनीट येतो त्यामुळे भरारीपथक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र ८५/२०१६ दि. २०.०४.२०१६. रोजी देण्यात आलेली assessment योग्य व बरोबर असुन उर्वरीत रक्कम रु.४१२८७० रु भरणे कामी मंचा तर्फे आदेश देण्यात यावे

अर्जदार प्रतिनिधी यांनी असे कथन केले की सदरचे कनेक्शन हे थ्री फेज आहे त्याचा load हा मोबाईल टॉवर साठी वापरला जातो. त्यावरील भार हा constant load आहे. भरारी पथकाच्या पहाणी नंतर एप्रिल १६ मध्ये मिटर बदलला व तो फेब्रुवारी १७ पर्यंत चालु होता त्याचा वापर व पुर्वीचा वापर साधारणपणे एकच आहे.(१००० ते १२०० युनीट) कारण त्याठिकाणी ऑपरेटर असतात त्यामुळे load change होण्याचा प्रश्न नाही. भरारी पथकाने कोणत्याही परीपत्रकाचा आधार न घेता सदर चे assessment दिले आहे. ज्याकालावधिचे average assessment देण्यात आली आहे त्या १२ महीन्याचे बिल हे मिटर प्रमाणे देण्यात आले आहे त्यामुळे मिटर सुस्थितीत आहे अशा मिटरवर assessment देणे पुर्नपणे